

PARAMETRI RICHIESTI PER ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO
(Parametri omologa)

Prot.n. Sen20040/md

Con la presente viene riportata la seguente tabella con indicazione del valore massimo accettabile per i parametri caratteristici del rifiuto da conferire all'impianto in Z.I. Paludi, viale dell'industria snc 32016 Alpagò (BL).

Parametro	Unità di misura	Valori guida massimi per omologa
pH	unità	5,5 - 7,5
Residuo secco a 105°C	%	0,65
Conducibilità a 20°C	µS/cm	3.000
C.O.D.	mg O ₂ /L	8.000
B.O.D. ₅	mg O ₂ /L	4.000
BOD ₅ /COD	---	≥ 0,3
S.S.T.	mg /L	8.000
Azoto Totale (T.K.N.)	mg N/L	650
Fosforo totale	mg P/L	100
Grassi e oli animali e vegetali	mg/L	80
Idrocarburi (C>12)	mg/L	10
Solfati	mg SO ₄ /L	1.000
Fenoli Totali	mg/L	1
Nichel	mg/L	4
Rame	mg/L	1,6
Zinco	mg/L	4
Piombo	mg/L	0,6

Belluno, 30.06.2020

MACRODEF
 Macrodep srl P.IVA IT0116213054
 P.zza dei Martiri 52 Belluno (IT)

MACRODEP Srl

P.zza dei Martiri 52, Belluno (BL), P.IVA IT01162130254

T.+39 0437 989206 – URL: www.macrodep.com – e-mail: info@macrodep.com